

Romeo

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Elegant og alsidigt påbygningsarmatur. Til både loft- og vægmontering. Leveres uden dæmp, uden dæmp med HF sensor og vågelys, og dæmpbar med Dali2 eller Casambi. For indstilling af sensor henvises til særskilt instruktionsmanual som sendes sammen med Romeo armaturet.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller lignende opløsningsmidler!


For varianter med integreret nøddlys gælder følgende:

- a. Varianten med nøddlys skal testes manuelt og nøddlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Det skal sikres, at den manuelle test kan foretages ved hjælp af en afbryder som udelukkende autoriseret personale har adgang til og som ikke kan afbrydes permanent. Ved manuel test skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- b. Batteripakken er udskiftelig.
- c. Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nøddlys driftstid efter fuld opladning.
- d. Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C.

Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	230V, 50Hz
Driver	u/dæmp, Dali2, Casambi, HF sensor og vågelys, Nøddlys	Isolationsklasse	Klasse II
Lyskilde	LED	Kapslingsklasse	IP44. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende. RF bør ikke anvendes udenfor
Effekt	15-25W	Dæmp	Se driver
CCT	3000K/4000K	Omgivelsestemperatur	-20°C til +45°C (Nøddlys 0°C til +40°C)
CRI	90	Dimensioner	Ø320x38 mm
Lysspredning	120°	Tilslutning	I 5-polet sløjfbar klemrække
Levetid	50.000 timer L80/B10	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Montage

- Sluk for netspændingen
- Drej lysdelen af armaturhuset
- Før kablet igennem membranniplerne armaturhusets bagside
- Fastgør armaturhuset i underlaget med tre skruer
- Tilslut kablet i klemrækken
- Skru lysdelen på armaturhuset
- Tænd for netspændingen



Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.